

Sichere Verwendung von Flüssiggas (LPG: Propan/Butan)

Verantwortlich für die Sicherheit von Gasinstallationen welche nicht dem Fahrzeugantrieb dienen ist der Fahrzeughalter. Massgebend dabei sind u.a. die Verordnung über die Unfallverhütung (VUV), die EKAS-Richtlinie 6517 (Flüssiggas, Lagerung und Nutzung), sowie die Norm SN EN 1949 (Festlegung für die Installation von Flüssiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen).


Nachfolgende Checkliste soll Ihnen helfen Ihren Sicherheitsstandard zu beurteilen. Können Sie nicht alle Fragen mit "Ja" beantworten, besteht Handlungsbedarf.

Ja Nein

- Meine Gasgeräte wurden von einer Fachperson installiert
- Ich lasse die Installation periodisch, mindestens alle 3 Jahre, von einem geprüften Kontrolleur überprüfen (gültige Vignette und Kontrollbescheinigung vorhanden)
- Gasflaschen- und Druckregleranschlüsse passen aufeinander (Schweizer-Druckregler und –Gasflasche) und sind dicht miteinander verschraubt
- Der Gasschlauch ist nicht brüchig, rissig oder porös (Knickttest)
- Die voraussichtliche Gebrauchsdauer des Schlauchherstellers ist eingehalten
- Der Gasschlauch ist nicht länger als 1.5 m
- Die angeschlossene Gasflaschen stehen senkrecht
- Die Gasflaschen sind gegen Umfallen gesichert
- Alle Lüftungsschlitze ins Freie sind offen
- Die Frischluftansaugöffnungen und die Abgasführung der Gasgeräte sind frei und geöffnet
- Wenn ich mit Gas koche, ist für die Frischluftzufuhr gesorgt (Dachluke oder Fenster geöffnet)
- Ich befolge die Bedienungsanleitung (Rondelle oben auf der Gasflasche) für den Umgang mit Flüssiggas

Beispiel Sicherheitsvignette für Flüssiggas in der Schweiz und Muster einer Info-Rondelle von Gasflaschen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitskreis LPG nächste Kontrolle Kommission Flüssiggas											
Cercle de travail GPL prochain contrôle Commission Gaz de pétrole liquéfiés											
Circolo di lavoro GPL prossimo controllo Commissione Gas di petrolio liquefatto											
2019	2020	2021	2022	2023	2024						



Weitere hilfreiche Informationen finden Sie unter www.arbeitskreis-lpg.ch.

Geprüfte Kontrolleure (LPG Camping) im Kanton Thurgau

(Stand Oktober 2019)

Aeberhard Sanitär GmbH	Winkelacker 7	8595	Altnau	071 695 18 29
Wymarö GmbH	Aarönerstrasse 25	8580	Amriswil	058 748 12 20
Camping + Caravan Center AG	Pündtstrasse 6	9320	Arbon	071 440 25 25
Käser Camping AG	Eichenstrasse 5	9220	Bischofszell	071 311 38 39
Saresa-Wohnmobile GmbH	Espenstrasse 1	9220	Bischofszell	071 422 33 33
Paroz AG	Zürcherstrasse 301	8500	Frauenfeld	052 721 22 20
Wirth Camping AG	Ziegeleistrasse 7	8500	Frauenfeld	052 721 12 31
Caravan Bucher	Hauptstrasse 55	9213	Hauptwil	071 422 24 31
CABOTZ Camping- und Bootstechnik Zinecker	Hauptstrasse 38a	8507	Hörhausen	052 620 07 70
Flum Marine GmbH	Seestrasse 19	8597	Landschlacht	078 714 09 08
Service und Technik Walter	Oberweis 8	8574	Lengwil	076 608 14 41
Gasversorgung Romanshorn AG	Egnacherweg 6b	8590	Romanshorn	071 466 60 10
Garage Staub	Arönerstrasse 1	8599	Salmsach	071 460 19 19
Hausammann Caravans und Boote AG	Kesswilerstrasse 20	8592	Uttwil	071 466 75 30